



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области в г. Шахты,  
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах**

ул. Шевченко, 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500

тел./факс (8636) 22-67-14

E-mail: [rn53@donpac.ru](mailto:rn53@donpac.ru) <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

Седельниковой Людмиле Александровне

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)

Ростовская область,

г. Шахты, ул. Шевченко, 115, кв.6

(адрес жительства правонарушителя, место нахождения юридического лица)

16.05.2019г.

№ 28-25/2019

На

от

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«06» мая 2019г.

№ 252/2019

Начальник отдела – Главный государственный санитарный врач по городу Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам Дзыза Викторией Викторовной в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 258 от 23.04.2019г. в отношении

Седельниковой Людмилы Александровны

(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица, адрес местонахождения)

были установлены следующие причины и условия, способствовавшие нарушениям действующего законодательства:

заведующей МБДОУ детский сада №24 г.Шахты не приняты меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в дошкольных образовательных организациях, что выразилось в том, что:

нарушаются санитарно-эпидемиологические правила на объекте, способствующие формированию эпидемиологического очага:

- мытьё игрушек проводится со слов воспитателей 2 раза в неделю;
- имеется одна буфетная для средней и подготовительной группы;
- в буфетной установлены 2 посудомоечные раковины, т.е. на одну группу одна посудомоечная раковина;
- на смесителях для полоскания посуды горячей водой при температуре 65 градусов отсутствуют шланги с душевыми насадками;
- воздушные разрывы на канализационных трубах производственных ванн установлены неправильно: в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств,

Руководствуясь п. 1 ст. 29. 13 КРФ об АП, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КРФ об АП Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также несообщение о принятых мерах в установленные законом сроки, статьей 19.6 КРФ об АП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

В случае непредставления сведений о принятых мерах в установленные законом сроки, Вам предлагается прибыть для составления протокола об административном правонарушении **10» июня 2019г в 11:00** в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах по адресу: **г. Шахты ул. Шевченко, 153 каб. №12, тел. 225473**

При этом сообщаю, что в случае составления в отношении Вас протокола об административном правонарушении, Вы, согласно ст. 25.1 КРФ об АП, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела – Главный государственный санитарный врач по городу Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам



Дзыза В.В.

Копию настоящего представления получил " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

(подпись)

Л.А.Седельникова

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего представления выслана по адресу: Ростовская область, г.Шахты, ул.Шевченко, 115, кв.6

Квитанция № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

Темирбулатова М.Г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

№ 258  
(регистрационный номер дела)

**Постановление  
по делу об административном правонарушении**

№ 266

08 мая 2019г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах, г. Шахты, ул. Шевченко, 153.  
(место рассмотрения)

**Начальник отдела - Главный государственный санитарный врач по г. Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам Дзыза Виктория Викторовна**

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №258 от 23.04.2019 года, в постановлении

**Седельниковой Людмилы Александровны**

(полностью указывается Ф.И.О. лица, привлекаемого к ответственности)

Дата и место рождения: 04.02.1952г. г.Гулькевичи Краснодарский край

Место проживания: Ростовская обл. г. Шахты, ул. Шевченко, 115, кв.6

Место зарегистрированного по адресу: Ростовская обл. г.Шахты ул. Шевченко, 115, кв.6

Место работающая: заведующий МБДОУ №24 г.Шахты по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 22А

СНИЛС-034-108-758-28

ст. 6.7. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установил:

2.04.2019 г. в МБДОУ детский сад №24 по адресу: г.Шахты, ул. Садовая, 22А нарушаются санитарно-эпидемиологические правила на объекте, способствующие формированию эпидемиологического очага:

в общем санузле средней и подготовительной групп установлено 3 унитаза на 43 человека согласно списочному составу;

- мытье игрушек проводится со слов воспитателей 2 раза в неделю;

- имеется одна буфетная для средней и подготовительной группы;

- в буфетной установлены 2 посудомоечные раковины, т.е. на одну группу одна посудомоечная раковина;

- на смесителях для полоскания посуды горячей водой при температуре 65, градусов отсутствуют шланги с душевыми насадками;

- воздушные разрывы на канализационных трубах производственных вани установлены неправильно: в месте

присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20

мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств,

что является нарушением п.п. 16.2, 6.16.3, 13.9, 13.14, 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

(дата, время и место обнаружения административного правонарушения излагаются выявленные административные правонарушения и нарушенные нормативные акты законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

административных правонарушениях,

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать Седельникову Людмилу Александровну

(наименование юридического лица, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статья

7. ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в

размере штрафа 3000 (три тысячи) рублей

(предупреждения или штрафа, с указанием его размера)

При рассмотрении дела установлены/не установлены обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность лица в отношении которого возбуждено дело привлечение к ответственности впервые в течение года  
(к данным обстоятельствам могут относиться: имущественное положение; сведения о привлечении к административной ответственности в течение года, предшествующего составлению настоящего протокола, наличие на иждивении нетрудоспособных лиц и др.)

2. Издержки по делу об административном правонарушении \_\_\_\_\_

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно:

физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется вышестоящему должностному лицу или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены к административной ответственности за нарушение или невыполнение норм действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, жалоба на постановление о привлечении к административной ответственности подается в суд общей юрисдикции.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению – два года со дня вступления его в силу. Согласно п.2,3,4 ст. 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности исполнения исполнительного документа может быть продлен.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, на р/с 40101810303490010007, КБК 14111628000016000140, ОКТМО 60740000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001, получатель УФК по РО (Управление Роспотребнадзора по РО л/с 04581788120), Банк: отделение Ростов - на- Дону, г. Ростов – на - Дону.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке. В соответствии с п.1 ст.20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Срок предъявления постановления к исполнению - в течение 2-х лет.

Копию квитанции об оплате штрафа предлагаю представить по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко, 153, каб.6., либо по факсу: 22-67-14. При оплате штрафа в платежных документах необходимо указывать реквизиты данного постановления (номер и дату постановления).

Начальник отдела – Главный государственный санитарный врач по городу Шахты, Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам



Дзыза В.В.

Копию настоящего постановления получил " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

(подпись)

Л.А.Седельникова  
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: Ростовская обл. г. Шахты, ул.Шевченко, 115, кв.6

Квитанция № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Департамент образования г.Шахты  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение г.Шахты Ростовской области  
«Детский сад №24»  
346500, Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Садовая, 22 в, тел. (8636) 25-90-60, 26-36-80

Исх. № 104 от «04» июня 2019г.

Начальнику отдела – Главному государственному  
санитарному врачу по городу Шахты,  
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам  
В.В.Дзыза

заведующего МБДОУ №24 г.Шахты  
Л.А.Седельниковой

**Информация об исполнении  
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения от 06 мая 2019г. № 252/266  
по МБДОУ №24 г.Шахты**

№ п/п	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Мытье игрушек проводится со слов воспитателей 2 раза в неделю	Проведен дополнительный инструктаж с воспитателями всех возрастных групп по соблюдению правил санитарной обработки игрушек – ежедневное мытье в конце рабочего дня с применением разрешенных моющих средств
2.	Имеется одна буфетная для средней и подготовительной группы. В буфетной установлены 2 посудомоечные раковины, т.е. на одну группу одна посудомоечная раковина	В буфетной установлены дополнительно две посудомоечные раковины. На данный момент каждая группа имеет по две посудомоечные раковины в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13
3.	На смесителях для полоскания посуды горячей водой при температуре 65 градусов отсутствуют шланги с душевыми насадками	На смесителях для полоскания посуды горячей водой при t 65° C с 2017 года установлены современные кран – шланги с душевой насадкой работающие с переключением в две позиции – струя воды и душевое орошение, что соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13
4.	Воздушные разрывы на канализационных трубах производственных ванн установлены неправильно: в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств	Устранены нарушения в установке воздушных разрывов в местах присоединения посудомоечных раковин к канализации в соответствии с предписанными нормами

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении от 06 мая 2019г. № 266 уплачен штраф в размере 3 000, 00 руб. (три тысячи рублей 00 копеек). Копия прилагается.

Заведующий МБДОУ №24 г.Шахты

Л.А.Седельникова

04.06.19г.

*А. Терещук*  
Терещук А.В.

