



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент образования г.Шахты
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области
«Детский сад №24»
346500, Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Саловая, 22 а, тел. (8636) 25-90-60, 26-36-80

Исх. № 104 от «04» июня 2019г.

Начальнику отдела – Главному государственному
санитарному врачу по городу Шахты,
Усть-Донецкому, Октябрьскому (с) районам
В.В.Дзыза

заведующего МБДОУ №24 г.Шахты
Л.А.Седельниковой

**Информация об исполнении
представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения от 06 мая 2019г. № 252/266
по МБДОУ №24 г.Шахты**

№ п/п	Результаты проведенной проверки	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1.	Мытье игрушек проводится со слов воспитателей 2 раза в неделю	Проведен дополнительный инструктаж с воспитателями всех возрастных групп по соблюдению правил санитарной обработки игрушек – ежедневное мытье в конце рабочего дня с применением разрешенных моющих средств
2.	Имеется одна буфетная для средней и подготовительной группы. В буфетной установлены 2 посудомоечные раковины, т.е. на одну группу одна посудомоечная раковина	В буфетной установлены дополнительно две посудомоечные раковины. На данный момент каждая группа имеет по две посудомоечные раковины в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13
3.	На смесителях для полоскания посуды горячей водой при температуре 65 градусов отсутствуют шланги с душевыми насадками	На смесителях для полоскания посуды горячей водой при t 65° С с 2017 года установлены современные кран – шланги с душевой насадкой работающие с переключением в две позиции – струя воды и душевое орошение, что соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13
4.	Воздушные разрывы на канализационных трубах производственных ванн установлены неправильно: в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств	Устранены нарушения в установке воздушных разрывов в местах присоединения посудомоечных раковин к канализации в соответствии с предписанными нормами

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении от 06 мая 2019г. № 266 уплачен штраф в размере 3 000, 00 руб. (три тысячи рублей 00 копеек). Копия прилагается.

Заведующий МБДОУ №24 г.Шахты

Л.А.Седельникова

04.06.19. *А.Терех* Терехова Елена А.В.

